

# 山 鹿 市 廃 校 施 設 等 一 覧

【 新耐震基準／H56.6 国交省：Is値0.6以上（文科省：0.7以上）】

R4.4現在

施設名	所在地	建物名	構造	建設年月	面積 (㎡)	Is値	備考	
旧 内田小学校	山鹿市菊鹿町 上内田561	教室棟（高学年）	R2	S50.8	930	0.49	耐震未補強	
		管理特別教室棟	R2	S50.8	726	0.76	H24耐震補強済	
		教室棟（低学年）	R1	S50.8	348	1.17		
		昇降口	R1	S50.8	90			
		体育館	S1	S56.3	680	0.76	H24耐震補強済	
		運動場				9,914		
		プール	R	H6.3				
		倉庫	S1	S53.4	24			
		倉庫・トイレ	S1					
旧 千田小学校	山鹿市鹿央町 千田4187	教室管理棟	R2	H4.3	2,085	—		
		体育館	S1	S49.3	466	0.74	H24耐震補強済	
		給食室食堂	R1	H4.3	316	—		
		運動場				8,556		
		プール	R	S46, H5				
		屋外トイレ・倉庫	W1	H5.11	54			
		用務員住宅						
旧 山内小学校	山鹿市鹿央町 梅木谷245	管理普通特別教室棟	R3	S56.3	1,725	0.73		
		食堂	S1	S56.11	238	—		
		クラブハウス	R1	H9.1	330	—		
		運動場				6,093		
		プール	R	S47, H3				
		屋外トイレ・倉庫	S1	H9.3	38	—		
		体育倉庫	S1	S58.8	21			
		飼育舎	W1	H9.3	36			
旧 中富小学校	山鹿市鹿本町 中川965	管理教室棟	R2	S56.3	1,449	0.82	H5.8増築	
		特別教室棟	R2	S56.3	502	1.08		
		体育館	S1	S56.3	873	0.72	H25耐震補強済	
		運動場				8,037		
		プール	R					H15.12改修済
		体育倉庫	W1	S50.3	44			
		屋外トイレ	S1	S57.7	15	—		
		倉庫	W1	S53.12	10			
旧 菊鹿中 寄宿舎	山鹿市菊鹿町 下内田1516	女子舎室	S1	S48.3	246	0.76	H24耐震補強済	
		管理棟	S1	S48.3	265	0.89	H24耐震補強済	
		男子舎室	S1	S48.3	271	0.71	H24耐震補強済	
		A L T 住宅	W1	H11.9				

（ 構造 R：鉄筋コンクリート造、S：鉄骨造、W：木造 ）